

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения

МУП "Яровской теплоэлектрокомплекс"

(наименование регулируемой организации)

за 2018 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МУП "Яровской теплоэлектрокомплекс" в сфере теплоснабжения	0,7	0	0	0	177,13 кг.у.т/гкалл	177,1 кг.у.т/гкалл	2,914 гкалл/м2 / 7,113м3/м2	2,9 гкалл/м3 / 5,689м3/м2	69746 гкалл/ 170361м3	58421,5 гкалл/ 136251м3

Директор МУП "Яровской теплоэлектрокомплекс"

Кожин С.В.