



УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКЕ

П Р И К А З

20.04.2015

г. Барнаул

№ 34/24-011

Об утверждении МУП «Яровской
теплоэлектрокомплекс»
нормативов удельных расходов топлива
на отпущенную тепловую и электрическую
энергию от ТЭЦ на 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 08.10.2012 № 526 «О наделении органов исполнительной власти Алтайского края полномочиями по государственному регулированию в сфере теплоснабжения»

П Р И К А З Ы В А Ю:

Утвердить МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» прилагаемые нормативы удельных расходов топлива на отпущенную тепловую и электрическую энергию от ТЭЦ на 2016 год.

Начальник управления

В.А. Мещеряков



УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКЕ

КОПИЯ ВЕРНА
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ

С.Н.
О.Н. СУСЛИКОВА
20 04 2015

Утверждены
Приказом управления
Алтайского края
по промышленности и энергетике
от «21» 04 2015 № 34/24-ОМ

Нормативы
удельных расходов топлива на отпущенную тепловую и
электрическую энергию от ТЭЦ МУП «Яровской
теплоэлектрокомплекс» на 2016 год.

Организация	Показатель	Единица измерения	Значение
МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» г. Яровое, Предзаводская площадь, 2	Нормативный удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию	г. у.т./кВтч	463,54
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпущенную теплоэнергию	кг у.т. /Гкал	178,45